




DECLARATION OF PERFORMANCE - DoP


2021014

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Contents | English..... | 2 |
| | Suomi..... | 3 |
| | Svenska..... | 4 |
| | Dansk..... | 5 |
| | Norsk..... | 6 |
| | Eesti..... | 7 |
| | Lietuvių..... | 8 |
| | Latviešu..... | 9 |

EN

| | |
|---|---|
| 1. Unique identification code of the product-type: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Intended use: | Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements |
| 3. Manufacturer: | Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi |
| 4. Authorised representative: | – |
| 5. System/s of AVCP: | 3 |
| 6a. Harmonised standard: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Notified body/ies: | 0598 |
| 7. Declared performance/s: | |
| Reaction to fire: | Eca |
| Dangerous substances: | NPD |
| <p>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.</p> | |
| This Declaration of Performance is available at: | www.reka.fi |
| | |
| Signed for and on behalf of the manufacturer by: | Mika Mutru, RD Director |
| Place and date: | At Hyvinkää, on 06.05.2021 |
| | |
|  | |


FI

| | |
|--|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): | Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknisiä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia |
| 3. Valmistaja: | Reka Kaapeli Oy Kaapelikatu 2 05800 Hyvinkää Puh. 020 720020* www.reka.fi |
| 4. Valtuutettu edustaja: | – |
| 5. AVCP-luokka (suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): | 3 |
| 6a. Yhdenmukaistettu standardi: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: | 0598 |
| 7. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot: | |
| Palotekninen käyttäytyminen: | Eca |
| Vaaralliset aineet: | NPD |
| Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. | |
| Tämä suoritusasteilmoitus on saatavilla osoitteessa: | www.reka.fi |
| | |
| Valmistajan puolesta allekirjoittanut: | Mika Mutru, RD Director |
| Paikka ja päivämäärä: | Hyvinkää, 06.05.2021 |
|  | |


SE

| | |
|---|---|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar: | Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger |
| 3. Tillverkare: | Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi |
| 4. Tillverkarens representant: | – |
| 5. AVCP-system (system för bedömning och förloppande kontroll av prestanda): | 3 |
| 6a. Harmoniserad standard: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Anmält/antmälda organ: | 0598 |
| 7. Angiven prestanda: | |
| Reaktion vid brandpåverkan: | Eca |
| Farliga ämnen: | NPD |
| Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats in enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. | |
| Denna prestandadeklaration finns tillgänglig på: | www.reka.fi |
| Undertecknad på tillverkarens vägnar av: | Mika Mutru, RD Director |
| Ort och dag: | Hyvinkää, den 06.05.2021 |
| |  |

DK

| | |
|--|--|
| 1. Varetypens unikke identifikationskode: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Tilsigtet anvendelse: | Kabler til almindelig anvendelse idenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion |
| 3. Fabrikant: | Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi |
| 4. Bemyndiget repræsentant: | – |
| 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: | 3 |
| 6a. Harmoniseret standard: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Notificeret organ/notificerede organer: | 0598 |
| 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner: | |
| Modstandsdygtighed ved brand: | Eca |
| Inhold af farlige stoffer: | NPD |
| <p>Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.</p> | |
| Denne ydeevnedeklaration kan findes på: | www.reka.fi |
| | |
| Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: | Mika Mutru, RD Director |
| Sted og dato: | Hyvinkää, den 06.05.2021 |
|  | |

NO

| | |
|---|---|
| 1. Unik identifikasjons kode for produktet: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Anvendelses område/områder: | Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav |
| 3. Produsent: | Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi |
| 4. Bemyndiget representant: | – |
| 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse (AVCP): | 3 |
| 6a. Harmonisert standard: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Sertifiserings organ: | 0598 |
| 7. Ytelses deklarasjon(er)/erklæring(er): | |
| Brannmotstand: | Eca |
| Innhold av farlige stoffer: | NPD |
| <p>Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, in henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av dent identifiserte produsent beskrevet over.</p> | |
| Denne erklæringen av ytelse kan bli funnet på: | www.reka.fi |
| Signet for og på vegne av produsent: | Mika Mutru, RD Director |
| Sted og dato: | Hyvinkää, den 06.05.2021 |
| |  |

EE

| | |
|--|--|
| 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Kavandatud kasutusala(d): | Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele |
| 3. Tootja: | Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi |
| 4. Volitatud esindaja: | – |
| 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: | 3 |
| 6a. Ühtlustatud standard: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Teavitatud asutus(ed): | 0598 |
| 7. Deklareeritud toimivus: | |
| Tuletundlikkus: | Eca |
| Ohtlikud ained: | NPD |
| Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. | |
| See toimivusdeklaratsiooni on kättesaadav aadressil: | www.reka.fi |
| | |
| Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: | Mika Mutru, RD Director |
| Koht ja väljaandmise kuupäev: | Hyvinkää, 06.05.2021 |
| | |
|  | |

LT

| | |
|---|--|
| 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Naudojimo paskirtis (-ys): | Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai , kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai |
| 3. Gamintojas: | Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi |
| 4. Įgaliotasis atstovas: | – |
| 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): | 3 |
| 6a. Darnusis standartas: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Notofikuotoji (-osios) įstaiga (-os): | 0598 |
| 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės): | |
| Priešgaisrinės savybės: | Eca |
| Pavojingos medžiagos: | NPD |
| <p>Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.</p> | |
| Ši eksploatacinių savybių deklaracija būtų prieinama: | www.reka.fi |
| | |
| Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): | Mika Mutru, RD Director |
| Vieta, išdavimo data: | Hyvinkää, 06.05.2021 |
| | |
|  | |

LV

| | |
|--|--|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | IFXI-FX AI 4G50-240 AFV 0,6/1 kV (NO-N1XZ1-AS) |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos |
| 3. Ražotājs: | Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | – |
| 5. Eksploatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | 3 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EN 50575:2014+A1:2016 |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | 0598 |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): | |
| Degamība: | Eca |
| Bīstamas vielas: | NPD |
| Iepriekš norādīta izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs venīgi iepriekš norādītais ražotājs. | |
| Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir pieejama: | www.reka.fi |
| | |
| Parakstīts ražotāja vārdā: | Mika Mutru, RD Director |
| Vieta, izdošanas datum: | Hyvinkää, 06.05.2021 |
|  | |

